

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognpko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

Предписания № 17 / 1 / 14

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №137

«Детский сад пристра и оздоровления»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района Лопарёва Романа Викторовича № 17 от «22» марта 2019

(наименование органа НД)

В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"01" апреля 2019 с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"10" апреля 2019 с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"15" апреля 2019 с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"16" апреля 2019 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"17" апреля 2019 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена плановая проверка старшим инспектором отделения территориального отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капитаном в.н. службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, помещений, используемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №137 «Детский сад пристра и оздоровления», расположенном по адресу: 650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ №137 «Детский сад пристра и оздоровления» Кутураковой Вероникой Геннадьевной, с завхозом МБДОУ №137 «Детский сад пристра и оздоровления» Васиной Оксаной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение в помещениях, проходах и лестницах, по которым могут эвакуироваться более 50 человек	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	01.06.2019	

		<p>зданий и сооружений», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.62 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусст- венное освещение»; ч.1 ст.89, ст.6, ч. 4 ст. 4, ст. 151 Федерального за- кона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. в) г) п.4 параграфа 5 Главы 6 раздела В СНИП II-В.6 Искусственное ос- вещение (утвержден 16.11.1954 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Минист- ров СССР по делам строительства).</p>	
2.	<p>Не определены и не обозначены на дверях складских помещений, на- ходящихся на прилегающей терри- тории категории по взрывопожар- ной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с гл. 5, 8 ФЗ «Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, НПБ 105-03. От- сутствие категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опас- ности не позволяет в полной мере установить требования пожарной безопасности, направленные на предотвращение возможности воз- никновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.</p>	<p>п. 20 Правил противопо- жарного режима в РФ, утвержденных постанов- лением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 26, ст. 27 гл. 8 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, НПБ 105- 03, п. 4.2 СНИП 31-04- 2001.</p>	01.06.2019
3	<p>При монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных доку- ментов по пожарной безопасности, а именно: - система пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о по- жаре при срабатывании одного по- жарного извещателя без перезапро- са состояния пожарного извещате- ля; - не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем</p>	<p>П.61 Правил противопо- жарного режима», утвер- жденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаро- тушения автоматиче- ские»; п.13.1 НПБ 88- 2001"Установки пожаро- тушения и сигнализации. Нормы и правила проек- тирования" (утв. прика- зом ГУГПС МВД РФ от 4</p>	01.06.2019

	<p>жарной сигнализацией путем оповещения с системой автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>п. 6.1, п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ч.10 ст.83, ст.85, ст.6; п.4 ст.4, ст.151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	
4	<p>Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, на 1-м и 2-м этажах в лестничные клетки, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах</p>	<p>п. д) 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ)</p>	01.04.2020
5	<p>Не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах имеющиеся двери эвакуационных выходов из поэтажного коридоров на 1-м и 2-м этажах здания в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p>	<p>П. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ); ст.53, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.15 СНИП СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;</p>	01.04.2020
6	<p>Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарных перегородках, отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не соответствует установленным требованиям, а именно: не установлены противопожарные двери 2-го типа разделяющие общий коридор</p>	<p>ч.1, ч.3 ст.88, ст.6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.6 СП 4.13130.2009; п. 7.4, 5.14* СНИП 21-01-97* (Строительные нормы и правила «Пожарная</p>	01.04.2020

		02 «противопожарные требования. Основные положения проектирования»		
7	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены внутри складского помещения на стене, выполненной из горючего материала.	П.349 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ)	01.04.2020	
8	Допущено хранение в складских помещениях веществ и материалов без учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)	П.339 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ)	01.06.2019	
9	При эксплуатации наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа здания, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: - отсутствует площадка <u>на уровне</u> эвакуационных выходов, ограждения высотой менее 1,2 м, (фактически высота ограждения составляет 0,81 м., поверхность площадки выполнена из арматуры – прутка круглого сечения диаметром 0,18м.) - ширина лестницы менее 0,8 м. (фактически 0,71 м.), - ступени имеют сплошную поверхность проступи, ширина проступи которых менее 0,2 м. (фактически 0,18 м.); - уклон лестницы более 45°	П.5.2.16, п.5.2.15, п.5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3,п.3.10, п.3.11 СНИП II-Л.-2.62 (Строительные нормы и правила «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»).	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.