



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области**  
**территориальный отдел в городе Кемерово**  
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание № 24**  
**должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«31» января 2020

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «31» января 2020 № 49) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления".

Юридический адрес: Россия, 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Б.

Регистрационный номер 1024200715747 ИНН 4205008103

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Б.

**УСТАНОВИЛ**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления", выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, 24.ч.1), глава I. п. 4.2, 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 5.2,5.5, 5.1, 5.4, 4.16, 6.9, 6.13, 8.3, 10.14, 13.10, 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**устранить** выявленные нарушения в срок до «13» января 2021 г.

1. В процедурном кабинете провести ремонт стен, п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», глава I. п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2. В раздевальной (приёмной) средней группы № 2 между стеной и полом устранить щель, установить плинтус, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
3. В туалетной 1-й младшей и старшей групп на потолке вокруг прохождения водосточной трубы, в постирочной и в процедурном кабинете в стенах места прохода труб отопления устранить отверстия, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
4. В туалетных 2-младшей и подготовительной групп остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. В групповой 1-й младшей группы, в туалетной старшей группы, в групповой и спальне подготовительной группы провести ремонт стен, потолков, устранив трещины, деформации, п. 5.1, 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. В кладовой продуктов пищеблока выполнить ремонт стен материалами позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию, устранив трещины и дефекты, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. В процедурном кабинете у стен по периметру помещения края линолеума подвести под плинтус, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», глава I. п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
8. В постирочной, в кладовой продуктов и тамбуре пищеблока восстановить целостность плиточного напольного покрытия, п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. В раздевальных (приёмных) 2-й младшей и подготовительной групп, в туалетной 2-й младшей группы, в групповой 2-й младшей группы, в раздевальной (приёмной) и спальне подготовительной группы, в спальне средней группы № 1, в логопедическом кабинете восстановить целост-

ность линолеумного покрытия пола, п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. Меловые учебные доски в средней группе № 1 и в подготовительной группе обеспечить местным искусственным освещением, п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. В спальном помещении 2-й младшей группы кровати расставить с учетом требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. В спальне 2-й младшей группы отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

13. Настенный светильник в логопедическом кабинете оборудовать кронштейном, позволяющим менять угол наклона и высоту источника света, п.10.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

14. На пищеблоке обеспечить хранение чистой кухонной посуды на решетчатых полках под металлическими столами «ГП» и «СП» на высоте от пола не менее 35 см, нарушение п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15. В продуктовом складе установить стеллажи, выполненные из материалов, разрешенных для применения п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное № 137 "Детский сад пресмотра и оздоровления".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «14» января 2021 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

  
(подпись)

  
Кулебакина К.А.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «31» января 2020 № 14 получил «31» января 2020

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)