



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово**  
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание № 25**  
должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

«31» января 2020

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «31» января 2020 № 49) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления".

Юридический адрес: Россия, 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Б.

Регистрационный номер 1024200715747 ИНН 4205008103

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Б.

**УСТАНОВИЛ**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 137 "Детский сад присмотра и оздоровления", выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, 24.ч.1), глава I. п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 9.4, 1.9, 3.6, 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**устранить** выявленные нарушения в срок до «01» июля 2022 г.

1. В нижней части стен здания по периметру устранить трещины, щели, восстановить кирпичная кладку, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

2. В туалетной 1-й младшей группы дополнительно установить умывальные раковины для детей, раковину для взрослых, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Предусмотреть раковины для взрослых и количество умывальных раковин для детей в туалетных 2-й младшей и двух средних групп в соответствии с п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Предусмотреть раковины для взрослых и количество умывальных раковин для детей туалетных старшей и подготовительной групп в соответствии с п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. В медицинском кабинете установить умывальную раковина с подводкой горячей и холодной воды, п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», глава I. п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

6. Обеспечить соблюдение площади групповой (игровой) общеразвивающей направленности на 1 ребенка во 2-й младшей группе, п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. На территории учреждения оборудовать физкультурную площадку с учетом возрастных особенностей детей, п. 3.6, 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. Установить оборудование с учетом росто-возрастных особенностей детей на игровых площадках средних групп № 1 и № 2, п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное № 137 "Детский сад пристома и оздоровления".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» июля 2022 г. должностному лицу - веду-

щему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



(подпись)

Кулебакина К.А.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «31» января 2020 № 25 получил «31» января 2020

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

[Handwritten Signature]  
(подпись)

[Handwritten Signature]  
(Ф.И.О.)